



**Câmara Municipal**

# EDITAL

## **RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018 ZONA DE ABASTECIMENTO – ETA DE BASTELOS**

Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto – Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos no controlo de qualidade da água para consumo humano, distribuída no concelho, no 1.º trimestre de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL MOGADOURO	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DA ETA DE BASTELOS						EDITAL N.º 1	
	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N. Análises superiores VP	% Cumprimento Do VP	N.º Análises PCQA	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	% Análises Realizadas
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15272017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises, periódicas na torneira do consumidor, segundo o programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								
<i>Escherichia coli</i>	0	0	0	0	0	6	6	100
Bactérias Coliforme	0	0	0	0	0	6	6	100
Desinfetante Residual	---	---	0,3	0,3	0	6	6	100
Alumínio	200	---	330	330	1	3	3	100
Amónio	0,50	---	<0,1(l.q.)	<0,1(l.q.)	0	3	3	100
N.º Colónias (22°C)	Sem alteração anormal	---	15	15	0	3	3	100
N.º Colónias (36°)	Sem alteração anormal	---	51	51	0	3	3	100
Condutividade	2500	---	160	160	0	3	3	100
<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0	0	0	3	3	100
Cor	20	---	16	16	0	3	3	100
pH	6,5-9,0	---	8,4	8,4	0	3	3	100
Manganês	50	---	48,0	48,0	2	3	3	100
Nitratos	50	<4(l.q.)	8	8	0	3	3	100
Oxidabilidade	5	---	<1,9(l.q.)	<1,9(l.q.)	0	3	3	100


Cheiro, a 25°C	3	<1	0	100	3	3	100
Sabor, a 25°C	3	<1	0	100	3	3	100
Turvação	4	<0,5(I.q.)	0	100	3	3	100

### INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR – INCUMPRIMENTOS

Parâmetros	Zona de Abastecimento	Ponto de Amostragem	Data da colheita	Resultado	Valor Paramétrico	Causas	Medidas Corretivas	Data da colheita análise de verificação	Resultado
Manganês	ETA de Bastelos	Linhares	2018.03.19	120	50	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento	2018.06.29	<10(I.q.)
Alumínio	ETA de Bastelos	Linhares	2018.03.19	330	200	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento	2018.06.29	<30(I.q.)
Manganês	ETA de Bastelos	Saldanha	2018.02.05	76	50	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento	2018.06.29	<10(I.q.)

Paços do Município de Mogadouro, 20 de julho de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães)