

EDITAL — QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Após análises de controlo de qualidade de água, no Sistema de abastecimento de água da ETA de Bastelos - Mogadouro, verificaram-se resultados analíticos no parâmetro Manganês acima do valor paramétrico, o que origina a tonalidade “acastanhada” na água fornecida.

A causa do incumprimento verificado fez-se sentir devido a um forte arrastamento de materiais inertes, sobretudo argilas, para a albufeira de Penas Róias, comprometendo severamente a qualidade da água bruta destinada a tratamento.

Foram implementadas medidas corretivas necessárias ao restabelecimento da qualidade da água, cumprindo o parecer da Autoridade de Saúde, tendo em conta o desvio ao valor paramétrico e o perigo potencial para a saúde humana, procedendo-se ao ajuste do processo de tratamento da ETA de Bastelo, em particular da etapa de pré-oxidação.

Paços do Município de Mogadouro, 23 de dezembro de 2022.

O Vereador com competências delegadas,


António Francisco Sebastião