

EDITAL — QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Após análises de controlo de qualidade de água, no Sistema de abastecimento de água da ETA de Bastelos - Mogadouro, verificaram-se resultados analíticos no parâmetro **Cloritos** acima do valor paramétrico, o que origina a tonalidade “acastanhada” na água fornecida.

Os cloritos são um subproduto dos tratamentos efetuados na ETA de Bastelos com recurso ao dióxido de cloro. Este tipo de tratamento é indispensável, pois tem como objetivo a remoção do manganês existente na água bruta.

Foram implementadas medidas corretivas, nomeadamente a lavagem dos órgãos de tratamento na ETA de Bastelos, bem como os reservatórios associados e a rede de abastecimento, infraestruturas e equipamentos, necessários ao restabelecimento da qualidade da água, cumprindo o parecer da Autoridade de Saúde, tendo em conta o desvio ao valor paramétrico e o perigo potencial para a saúde humana.

Paços do Município de Mogadouro, 23 de dezembro de 2022.

O Vereador com competências delegadas,


António Francisco Sebastião