

EDITAL — QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Após análises de controlo de qualidade de água, no sistema de abastecimento de água da ETA de Bastelos – Brunhoso, verificaram-se resultados analíticos nos parâmetros **Bactérias coliformes e Escherichia coli**, acima dos valores paramétricos previstos na legislação em vigor.

As principais causas dos incumprimentos verificados foram essencialmente as amplitudes térmicas verificadas nesse período.

Foram implementadas medidas corretivas designadamente no processo de desinfecção, procedendo-se ao reajustamento das concentrações de cloro residual livre na rede de distribuição de água.

Segundo o parecer da Autoridade de Saúde, não existe risco significativo nem restrições no abastecimento.

Paços do Município de Mogadouro, 20 de dezembro de 2023.

O Vereador com competências delegadas,


(António Francisco Sebastião)